

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа
Одељење за јавне набавке
Бр. 2826 -404/2019-11- 025-2/19
04.11.2019. године
Лесковац

ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације у предмету јавне набавке у отвореном поступку, услуга „Избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно приватном партнерству за реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са ЛЕД технологијом на територији града Лесковца“, за потребе Градске управе, одељења за Комунално стамбене послове саобраћај и инфраструктуру“ града Лесковца.

Предмет јавне набавке према општем речнику набавки су: 71314200 Услуге у вези са управљањем енергијом; 71314300 Саветодавне услуге у вези са енергетском ефикасношћу; 50232100 Услуге одржавања уличне расвете; 50232110 Пуштање у рад уређаја јавне расвете; 45316000 Радови на инсталацији расветних и сигналних система а по Позиву за доставу понуде на Енглеском језику објављеном на порталу јавних набавки под шифром број 2495860 од 30.09.2019 године, односно Позив за доставу понуде, Српска верзија, под шифром број 2495859 од 30.09.2019 године, у дневном листу „Политика“ од 17. Октобра 2019 године и на „TED“ порталу.

1. Наручилац врши Измену и Допуну конкурсне документације на страни 61. Конкурсне документације у делу „Светлотехнички задатак пројекта“ Конкурсне документације, табела:

Профил	Број светилки	Светлотехничка категорија саобраћајнице / тротоара	Удаљеност стубова од ивице коловоза [m]	Дужина лане [m]	Нагиб [°]	Међусобна удаљеност стубова [m]	Ширина коловоза [m]	Број коловозних трака	Ширина тротоара [m]	Удаљеност тротоара од пута	Распоред светилки	Висина монтаже светилки [m]	Распоред тротоара
M6/1	6838	M6	2 од 0 до 1,5	0-15	40	4	2	/	/	/	Једнострани	6,5	/
M5/1	2099	M5	2 од 0 до 1,5	0-15	38	4	2	/	/	/	Једнострани	6,5	/
M5/2	1441	M5	2 од 0 до 1,5	0-15	38	5	2	/	/	/	Једнострани	7	/
M4/1	970	M4	2 од 0 до 1,5	0-15	35	6	2	/	/	/	Једнострани	7	/
M4/2	384	M4/P3	1 од 0 до 1,5	0-15	35	7	2	2	0	0	Једнострани	8	Са обе стране
M4/3	96	M4/P3	0,5 фиксна: 2 m	0-15	35	7	2	2x2,5	0	0	Једнострани	10	Са обе стране
M4/4	19	M4/P3	2,5 фиксна: 1,5 m	0-15	35	8	2	1 и 4	0	0	Једнострани	8	Са обе стране, са стране светилки је тротоар ширине 4 м-а
M3/1	33	M3/P3	1,5 фиксна: 2 m	0-15	32	6,8	2	2,5	0	0	Једнострани	9	Са једне стране, са стране светилки је тротоар ширине 4 м-а
M3/2	255	M3/P4	2 фиксна: 2 m	0-15	35	7,4	2	4	0	0	Једнострани	8	Уз пут, са супротне стране светилки
M3/3	29	M3/P3	4,5 фиксна: 2 m	0-15	30	6,5	2	4	0	0	Једнострани	8	Уз пут, са супротне стране светилки
M3/4	49	M3/P3	2,5 фиксна: 2,5 m	0-15	35	7	2	2x3,5	0 и 2	0	Једнострани	10,5	Са обе стране коловоза, са стране светилки се налазе паркинг места ширине 2 м и уз паркинг је тротоар
M3/5	15	M3/P3	2 фиксна: 2 m	0-15	35	9	3	4 и 3	0	0	Једнострани	10	Са обе стране, са стране светилки је тротоар ширине 4 м-а
M2/1	108	M2/P2	0,5 фиксна: 1,5 m	0-15	40	10	2	3	0	0	Са обе стране коловоза, тако да размак између светилке један наспрам другог је 20 метара	11	Са обе стране
M2/2	132	M2	1,5 фиксна: 1,5 m	0-15	30	14	4	/	/	/	двострани, један наспрам другог	11	/
M2/3	52	M2/P2	0,5 фиксна: 1,5 m	0-15	35	6	2	3	0	0	Једнострани, један наспрам другог	8	Са обе стране
C3/1	19	C3/P3	0 директно на стуб	0-15	30	11	3	2x4	0	0	двострани, један наспрам другог	12	Са обе стране коловоза
C1/1	14	C1	0,5 фиксна: 1,5 m	0-15	40	10	2	/	/	/	Са обе стране коловоза, тако да размак између светилке један наспрам другог је 20 метара	11	/
Украсни Парк	130	Украсне парковске светилке, излазни флуks парковске светилке треба да буде минимум 4500 лумена са свим губицима светилке (оптички систем, електроника, протектор, итд.), симетрична расподела осветљења око светилке											
Фењерски Парк	20	Фењерске парковске светилке, излазни флуks парковске светилке треба да буде минимум 4500 лумена са свим губицима светилке (оптички систем, електроника, протектор, итд.), симетрична расподела осветљења око светилке											
Парк 2	186	P2	1 директно на стуб	0	25	5	1	/	/	/	Једнострани	5	/
Парк 1	51	Изразни флуks парковске светилке треба да буде минимум 4000 лумена са свим губицима светилке (оптички систем, електроника, протектор, итд.), симетрична расподела осветљења око светилке											
Улични украсни	31	P1	1 фиксна: 1 m	0	30	4	1	/	/	/	Једнострани	6	/
LED реф. 1	361	Будућа инсталисана снага рефлектора не сме бити већа него половина постојећих, излазни флуks рефлектора треба да буде минимум 13000 лумена са свим губицима (оптички систем, електроника, протектор, итд.)											
LED реф. 2	143	Будућа инсталисана снага рефлектора не сме бити већа него половина постојећих, излазни флуks рефлектора треба да буде минимум 9000 лумена са свим губицима (оптички систем, електроника, протектор, итд.)											
LED реф. 3	12	C1 - осветљавање кружног тока	3	0-20	-	8	2	/	/	/	У средини кружног на једном канделаберу, по стубу 4 рефлектора међусобно распоређених по 90 степени	10	/
MX1	9	Изразни флуks сигнале минимум 7.000 лумена											
	13451												

БРИШЕ СЕ а додаје нова тако да гласи:

Профил	Број светилки	Светлотехничка категорија саобраћајнице / тротоара	Удаљеност стубова од коловоза [m]	Дужина лане [m]	Нагиб [°]	Међусобна удаљеност стубова [m]	Ширина коловоза [m]	Број коловозних трака	Ширина тротоара [m]	Удаљеност тротоара од пута	Распоред светилки	Висина монтаже светилки [m]	Распоред тротоара
M6/1	6838	M6	2 од 0 до 1,5	0-15		40	4	2	/	/	Једнострани	6,5	/
M5/1	2059	M5	2 од 0 до 1,5	0-15		38	4	2	/	/	Једнострани	6,5	/
M5/2	1443	M5	2 од 0 до 1,5	0-15		38	5	2	/	/	Једнострани	7	/
M4/1	970	M4	2 од 0 до 1,5	0-15		35	6	2	/	/	Једнострани	7	/
M4/2	384	M4/P3	1 од 0 до 1,5	0-15		35	7	2	2	0	Једнострани	8	Са обе стране
M4/3	96	M4/P3	0,5 филона: 2 m	0-15		35	7	2	2x2,5	0	Једнострани	10	Са обе стране
M4/4	19	M4/P3	2,5 филона: 1,5 m	0-15		35	8	2	1 и 4	0	Једнострани	8	Са обе стране, са стране светилки је тротоар ширине 4 м-а
M3/1	33	M3/P3	1,5 филона: 2 m	0-15		32	6,8	2	2,5	0	Једнострани	9	Са једне стране, са стране светилки
M3/2	255	M3/P4	2 филона: 2 m	0-15		35	7,4	2	4	0	Једнострани	8	Уз пут, са супротне стране светилки
M3/3	29	M3/P3	4,5 филона: 2 m	0-15		30	6,5	2	4	0	Једнострани	8	Уз пут, са супротне стране светилки
M3/4	49	M3/P3	2,5 филона: 2,5 m	0-15		35	7	2	2x3,5	0 и 2	Једнострани	10,5	Са обе стране коловоза, са стране светилки се налазе паркинг места ширине 2 м и уз паркинг је тротоар
M3/5	15	M3/P3	2 филона: 2 m	0-15		35	9	3	4 и 3	0	Једнострани	10	Са обе стране, са стране светилки је тротоар ширине 4 м-а
M2/1	108	M2/P2	0,5 филона: 1,5 m	0-15		40	10	2	3	0	Са обе стране коловоза, тако да размак између светилки један наспрам другог је 20 метара	11	Са обе стране
M2/2	132	M2	1,5 филона: 1,5 m	0-15		30	14	4	/	/	двострани, један наспрам другог	11	/
M2/3	52	M2/P2	0,5 филона: 1,5 m	0-15		35	6	2	3	0	Једнострани	8	Са обе стране
C3/1	19	C3/P3	0 директно на стуб	0-15		30	11	3	2x4	0	двострани, један наспрам другог	12	са обе стране коловоза
C1/1	14	C1	0,5 филона: 1,5 m	0-15		40	10	2	/	/	Са обе стране коловоза, тако да размак између светилки један наспрам другог је 20 метара	11	/
Украјски Парк	130	Украјски парковске светилке, излазни флуks парковске светилке треба да буде минимум 4500 лумена са свим губицима светилке (оптички систем, електроника, протектор, итд.), симетрична расподела осветљења око светилке											
Фенерски Парк	20	Фенерске парковске светилке, излазни флуks парковске светилке треба да буде минимум 4500 лумена са свим губицима светилке (оптички систем, електроника, протектор, итд.), симетрична расподела осветљења око светилке											
Парк 2	186	P2	1 директно на стуб	0		25	5	1	/	/	Једнострани	5	/
Парк 1	51	Излазни флуks парковске светилке треба да буде минимум 4000 лумена са свим губицима светилке (оптички систем, електроника, протектор, итд.), симетрична расподела осветљења око светилке											
Украјски	31	P1	1 филона: 1 m	0		30	4	1	/	/	Једнострани	6	/
LED реф. 1	361	Будућа инсталација са нагледом рефлектора не сме бити већа него половина постојећих, излазни флуks рефлектора треба да буде минимум 13000 лумена са свим губицима (оптички систем, електроника, протектор, итд.)											
LED реф. 2	143	Будућа инсталација са нагледом рефлектора не сме бити већа него половина постојећих, излазни флуks рефлектора треба да буде минимум 9000 лумена са свим губицима (оптички систем, електроника, протектор, итд.)											
LED реф. 3	12	C1 - осветљавање кружног тока	3	0-20		-	8	2	/	/	У средини кружног на једном канделабери, по стубу 4 рефлектора међусобно распоређених по 90 степени	10	/
MX1	9	Излазни флуks саилице минимум 7.000 лумена											
	13451												

2. Наручилац врши Измену конкурсне документације на странама 62., 63., 64., 65., 66., 68. и 69. у пасусима где пише:

„Светилка треба да је опремљена интегрисаном пренапонском заштитом у самом драјверу од мин. 4 kV и 4 kA, као и да буде опремљена додатним уређајем за одвођење пренапона пре драјвера са карактеристикама од минимално 10kV и 10kA.” **БРИШЕ СЕ**

а додаје нови текст и захтев на странама 62., 63., 64., 65., 66., 68. и 69. тако да гласи:

„Светилка треба да је опремљена интегрисаном пренапонском заштитом у самом драјверу од мин. 4 kV, као и да буде опремљена додатним уређајем за одвођење пренапона пре драјвера са карактеристикама од минимално 10kV.”

3. Наручилац врши Измену конкурсне документације на странама 62., 63., 64., 65., 66., 68. и 69. у пасусима где пише:

„Светилка треба да буде I или II класе електричне изолације, у зависности од потреба на терену.” **БРИШЕ СЕ** а

додаје нови текст и захтев на странама 62., 63., 64., 65., 66., 68. и 69. тако да гласи:

„Светилка треба да буде I класе електричне изолације.”

4. Наручилац врши Измену конкурсне документације на страни 65. Конкурсне документације „Опис светилки које се нуде за фењерско осветљење“, и тачку 2.

„Светилка треба да буде снабдевена са оптиком за уличну расподелу светлости и треба да буде рустичног изгледа сличног на фењера“ МЕЊА у целости и додаје нови текст тако да гласи:

„Светилка треба да буде снабдевена са оптиком са симетричном расподелом светлости и треба да буде рустичног изгледа сличног фењеру“.

Конкурсна документација остаје у осталом делу неизменљив.

Понуђач је у обавези да поступи по изменама конкурсне документације. Наручилац не мења рок за достављање понуда.

Доставити:

- на порталу Управе за јавне набавке и
- сајту Наручиоца;

КОМИСИЈА