

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа
Одељење за јавне набавке
Бр. 1920-404/2019-11- 025-2/19
15.11.2019. године
Л е с к о в а ц

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање у предмету јавне набавке у отвореном поступку, услуга „Избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно приватном партнерству за реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са ЛЕД технологијом на територији града Лесковца“, за потребе Градске управе, одељења за Комунално стамбене послове саобраћај и инфраструктуру“ града Лесковца.

Предмет јавне набавке према општем речнику набавки су: 71314200 Услуге у вези са управљањем енергијом; 71314300 Саветодавне услуге у вези са енергетском ефикасношћу; 50232100 Услуге одржавања уличне расвете; 50232110 Пуштање у рад уређаја јавне расвете; 45316000 Радови на инсталацији расветних и сигналних система а по Позиву за доставу понуде на Енглеском језику објављеном на порталу јавних набавки под шифром број 2495860 од 30.09.2019 године, односно Позив за доставу понуде, Српска верзија, под шифром број 2495859 од 30.09.2019 године, у дневном листу „Политика“ од 17. Октобра 2019 године и на „TED“ порталу.

„Дана 12.11.2019 године наручилац је добио питања везана за јавну набавку и на основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку: услуга „Избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно приватном партнерству за реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са ЛЕД технологијом на територији града Лесковца“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Питање гласи: цитат:

“Javna nabavka br. 025-2/19

Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br .. 124/12, 14/15 i 68/15) obraćamo Vam se u vezi dodatnih informacija i pojašnjenja i ujedno ukazujemo naručiocu na uočene nedostatke i nepravilnosti u vezi sa konkursnom dokumentacijom čiji je predmet javne nabavke-javna nabavka z aizbor privatnog partnera i dodelu javnog ugovora o javno privatnom partnerstvu za rekonstrukciju, racionalizaciju i održavanje sistema javnog osvetljenja primenom MUE sa LED tehnologijom na teritoriji grada Leskovca-javna nabavka br.025-2/19

1. Na stranama 73/181 i 74/181, naveli ste da ponudjač mora da zadovolji minimalne uslove koji se odnose na poslovni kapacitet kao što sledi: da je zaključio najmanje jedan ili više ugovora u kojima je izvršena implementacija mera uštede energije po modelu ugovora o energetskej usluzi za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti i uštedama u operativnim troškovima javnog osvetljenja, kada su korisnici iz javnog sektora, a ne samo izvorima svetla, odnosno LED sijalicama niti izvorima svetlosti, niti trakama i započeo period garantovanja i održavanja sistema koji je predviđen da traje najkraće 120 meseci, u 2015.,2016.,2017.,2018. i 2019. godini, a od kojih je u najmanje jednom ili više ugovora instalisano minimum 26.902 LED svetiljki ukupno

Smatramo da je uslov predimenzioniran i da treba da odgovara broju koliki je predmet ove javne nabavke, odnosno 13.451 LED svetiljki. Obzirom da je trenutno zahtevan duplo veći broj, konkurencija je smanjena i nije u skladu sa predmetom javne nabavke, pa se na taj način krše odredbe člana 10 i člana 76 stav 6 ZJN.

ОДГОВОР:

Питање за појашњењем конкурсне документације је основан. Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације у делу који се односи на број инсталисаних ЛЕД светилки, у овом случају минимум 13.451 Лед светилка.

2. На страни 80/181 конкурсне документације захтевате да сва документа, било приватна или јавна, чији оригинални језик није српски, морају бити преведена на српски језик, overena од стране судског тумача. Обзиrom да је документација на страном језику преобимна, да ли је прихватљиво да понудјач достави документацију на страном језику, а да наручилац задржи право да уколико се било шта учини спорним захтева превод на српски језик.

ОДГОВОР:

Питање за појашњењем конкурсне документације је основан. Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације у делу који се односи на језик на којем понуда мора да буде састављена.

3. У вашој конкурсној документацији на стр.84/181, у делу 9.1.1. Накнаде и пенали, за накнаду за интервентно државање, предвиђен је износ за лед-светилке 340€ + пдв, односно за лед рефлекторе 420€ + пдв.

С обзиром да су тржишне цене светилки и рефлектора минимум два пута ниже од планираних захтевамо да исте прилагодите тржишним.

ОДГОВОР:

Дајемо следеће образложење зашто цене за интервентно одржавање нису високе. Висина накнаде за интервентно одржавање обухвата сем набавке светилки и монтажу и са помоћним материјалом, транспорт и одржавање светилки до истека периода гарантовања. Према томе, цена није висока јер не подразумева куповину светилки, већ и услугу која се пружа до истека периода гарантовања.

4. На стр.102/181 ваше конкурсне документације, у обрасцу понуде, за годишње трошкове одржавања јавног осветљења предвидели сте 15.416.666,66 дин..

Увидом у уговор о одржавању јавног осветљења на територији града Лесковца за 2018., утврдили да је за те потребе издвојено duplo мање средстава (8.500.000,00 дин.), те захтевамо да усагласите ове вредности.

ОДГОВОР:

Наручилац даје следеће образложење потенцијалном понуђачу:

Наручилац је одредио референтну вредност одржавања, као и референтну вредност електричне енергије приликом израде пројекта јавно приватног партнерства без елемената концесије. Такође, пројектом је предвидео и минималну уштеду система. Вредности су узете као референтне и представљају основ за давање понуда од стране потенцијалних понуђача., што значи да Наручилац није предвидео да ће оне бити толике већ да треба да буду испод референтне вредности у складу са дефинисаним минималним уштедама и максималним накнадама како би нето садашња вредност будућег система била већа од нуле. То значи да ће потенцијални понуђач који обезбеди највеће уштеде

по референтним вредностима датим у обрасцу понуде имати највећу нето садашњу вредност на основу које уз испуњење осталих услова предвиђених конкурсном документацијом пружа Наручиоцу најповољнију понуду.

5. Увидом у вашу конкурсну документацију на стр.62-69/181, утврдили смо да се за све светиљке тражи Отпорност на ударе ИК 08, осим за фењерску расвету где се тражи ИК 07.

Како је очигледно да се тиме фаворизује одређени понуђач који нема фењерску светиљку у заштити ИК 08 захтевамо да промените конкурсну документацију тако што ће те и за фењерску расвету тражити ИК 08.

ОДГОВОР:

Питање за појашњењем конкурсне документације је основано. У питању је техничка грешка. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације на начин да отпорност на удар буде минимално ИК08 за све профиле, а тиме и за фењерско осветљење.

Објавити:

- на порталу Управе за јавне набавке и
- сајту Наручиоца;

Комисија